



LABTECH®

Hygienická laboratoř Klatovy
Pod Nemocnicí 683, 339 01 Klatovy

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 17165/2021



Strana: 1
Stran celkem: 1

Zákazník: Obec Olešná
Olešná čp. 104
267 64 Olešná u Hořovic

Objednávka číslo: ze dne 28.11.2019
Analyzovaný materiál: odpadní voda
Datum a čas příjmu: 4.10.2021 14:15
Datum provedení analýzy: 4.10.2021 - 11.10.2021
Datum odběru: 4.10.2021
Odběr provedl: Labtech Klatovy Petra Hoblíková
Typ odběru vzorku: směsný 2 hod (typ A)
Číslo prot. o odběru: K2707
SOP vzorkování: SAM 01: ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-10, ČSN EN ISO 5667-14
Seznam příloh: Protokol o odběru č. K2707

Č. vzorku	Označení vzorku							
	24099	Olešná u Hořovic, volná kanalizační výpust'	č.vzorku:		Identifikace	Akr	Limit	
Parametr	jednotka	24099	NM	zkušební metody SOP	m		p	
Nerozpuštěné látky	mg/l	3,0	15%	GRA 01:ČSN EN 872 (4)	A	70	30	
CHSK Cr	mg/l	22,1	15%	SPE 25:ČSN ISO 15705 (4)	A	170	80	
BSK 5	mg/l	6,8	15%	ECH 06:ČSN EN ISO 5815-1, ČSN EN 1899-2 (4)	A	60	30	

Výrok o shodě (hodnocení):

Limitní hodnoty pro dané místo odběru byly převzaty z vodoprávního rozhodnutí místně příslušného úřadu, tyto informace byly převzaty od zákazníka, Zkušební laboratoř za ně nenese odpovědnost.

Způsob hodnocení shody: nevyhovující hodnoty jsou označeny tučně

Použitá rozhodovací pravidlo: Při hodnocení nebyla zohledněna nejistota měření (NM).

Poznámka:

Místo odběru je definováno v protokolu o odběru vzorku.

Číslice u označení zkušební metody označuje pracoviště LABTECH s.r.o., na kterém byl parametr stanoven: 1 - Zkušební laboratoř Brno, Polní 340/23, 639 00 Brno; 2 - Zkušební laboratoř Paskov, Rudé Armády 637, 739 21 Paskov; 4 - Hygienická laboratoř Klatovy, Pod Nemocnicí 683, 339 01 Klatovy.

Nejistota měření (NM) je definována jako rozšířená nejistota měření na hladině významnosti 95% s koeficientem rozšíření $k=2$ a nezahrnuje nejistotu odběru. Nejistota je vyjádřena v souladu s EA-4/16. K hodnotám výsledků pod spodní a nad horní mezi stanovitelnosti se nejistota nevztahuje

Nejistota odběru (vzorkování) je uvedena v protokolu o odběru.

Informace "Akr" rozlišuje standardní operační postupy (SOP) v rozsahu akreditace (A), postupy mimo rozsah akreditace jsou označeny (N).

Zkoušky s uplatněným flexibilním rozsahem akreditace jsou označeny FRA. Zkoušky v rozsahu akreditace provedené v jiné laboratoři jako subdodávky jsou označeny SA.

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů uvedených výše.

Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, např. správního charakteru a státního odborného dozoru.

Tento protokol může být reprodukován pouze celý, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

Protokol vystaven:

11.10.2021

Ing. Hana Nebeská

zástupce vedoucího Hygienické laboratoře Klatovy